

## Protokol o zkoušce vzorku . 2020/0990

**Zadavatel: Služby Sedlec - Prácheň s.r.o.**

7.května 62

25791 Sedlec - Prácheň

Místo odběru: Kvasejovice, p. 32,

Klasifikace vzorku: Pitná voda

Účel: voda pitná, veřejné zásobení

Odběru provedl: Laboratoř VHS Machařová Klára

Datum odběru: 29.06.2020 11:31

Datum přijmu: 29.06.2020 14:10

Ukončení: 08.07.2020

Strana: 1 / 1

Název stanovení	Jednotky	Výsledek	Metoda	NM	Limit
* teplota vzorku	°C	<b>10,4</b>	SOP 19		
pach		<b>příjemný</b>	SOP 1		0
chuť		<b>příjemná</b>	SOP 25		0
barva	mg/l Pt	<b>2,5</b>	SOP 2	± 10 %	20
zákal	ZF(n)	<b>1,2</b>	SOP 3	± 5 %	5
pH		<b>7,9</b>	SOP 4	± 0,1	6,5-9,5
chem. spotřeba kysel.	mg/l	<b>2,54</b>	SOP 6	± 5 %	3
železo	mg/l	<b>&lt; 0,050</b>	SOP 10		0,2
amoniakální ionty	mg/l	<b>&lt; 0,050</b>	SOP 12		0,5
dusitany	mg/l	<b>&lt; 0,015</b>	SOP 13		0,5
dusičnan	mg/l	<b>15,2</b>	SOP 30	± 10 %	50
konduktivita	mS/m	<b>39,40</b>	SOP 17	± 3 %	125
chlor volný	mg/l	<b>&lt; 0,050</b>	SOP 16		0,3
Escherichia coli	KTJ/100 ml	<b>0</b>	SOP 37		0
koliformní bakterie	KTJ/100 ml	<b>0</b>	SOP 37		0
počet kolonií při 36°C	KTJ/ml	<b>0</b>	SOP 22		40
počet kolonií při 22°C	KTJ/ml	<b>0</b>	SOP 22		200

Stanovené parametry odpovídají požadavkům vyhlášky Sb. 252/2004 Sb.

Metody nepodléhající posouzení ASLAB jsou označeny \* před názvem.

U vzorků vzorkovaných neposouzeno není laboratoř za kvalitu odběru, ale pouze za správné provedení posouzené zkoušky.

Nejistota měření [NM] je rozšířená nejistota odpovídající 95% intervalu spolehlivosti. Je uvedena jako dvojnásobek odhadu relativní směrodatné odchylky v procentech zvýšený o kvalifikovaný odhad nejistot, které nelze přesně kvantifikovat.

Limitní hodnoty převzaty z vyhl. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Protokol nesmí být bez písemného souhlasu reprodukován jinak než celý.

V Benešově 08.07.2020

vedoucí laboratoře: Bc. Lenka Vidmová

VODOHOSPODÁŘSKÁ  
 SPOLEČNOST BENEŠOV  
 s.r.o.  
 Černoleská 1600, 256 13 Benešov  
 IČO 475 35 865 DIČ CZ47535865  
 - 10 -

