

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 274/2001 Sb., § 36, odst. 9 ZVK platném znění

„Provozovatel je povinen zajistit, aby byly na jeho internetových stránkách nebo způsobem v místě obvyklým zveřejněny údaje podle odstavce 3, poradenství pro odběratele a aktuální informace z vybraných údajů majetkové a provozní evidence vedené podle § 5 odst. 1 a 2 v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.“

1 Údaje o vlastníkově a provozovateli vodohospodářské infrastruktury

1.1 Vlastník vodohospodářské infrastruktury

Město Sedlec-Prčice

7.května 62

257 91 Sedlec-Prčice

IČ: 00232645

Tel: 317 834 216

podatelna@sedlec-prcice.cz

Datová schránka: bqibx7

1.2 Provozovatel vodohospodářské infrastruktury

Služby Sedlec-Prčice s.r.o.

7.května 62

257 91 Sedlec-Prčice

IČ: 26173671

Tel: 317 834 514

sluzby@sedlec-prcice.cz

Datová schránka: ka82w3a

2 Údaje o zmocnění provozovatele vlastníkem vodohospodářské infrastruktury.

Provozovatel vodohospodářské infrastruktury je pověřen vlastníkem vodohospodářské infrastruktury uzavírat smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod, dále výběrem vodného a stočného, vyjadřováním se k technickým záležitostem, které souvisí s provozem vodárenské infrastruktury (projekty vodovodních a kanalizačních přípojek, existence sítí apod) a umožňuje připojení na vodovod a kanalizaci. Vlastník vodohospodářské infrastruktury rozhoduje o zřízení nových přípojek na vodovod a kanalizaci.

3 Umístění systému vodovodu nebo kanalizace, a to název příslušné obce, části obce a katastrálního území

3.1 Vodovod

3.1.1 Skupinový vodovod JUSPR

Skupinový vodovod JUSPR je provozován v osadách Jetřichovice (k.ú. Jetřichovice), Uhřice (k.ú. Uhřice u Sedlce), Měšetice (k.ú. Měšetice), Lidkovice (k.ú. Měšetice), Přestavlky (k.ú. Přestavlky u Sedlce) a městských částech Sedlec (k.ú. Sedlec u Votic) a Prčice (k.ú. Prčice).

3.1.2 Vodovod Kvasejovice

Samostatný osadní vodovod provozovaný v osadě Kvasejovice (k.ú. Kvasejovice).

3.1.3 Vodovod Vrchotice

Samostatný osadní vodovod provozovaný v osadě Vrchotice (k.ú. Vrchotice).

3.2 Kanalizace a ČOV

Kanalizace je provozována v městských částech Sedlec (k.ú. Sedlec u Votic) a Prčice (k.ú. Prčice).

Splaškové vody v ostatních místních částech jsou jejich původci likvidovány individuálně. Provozovatel vodohospodářské infrastruktury nabízí likvidaci splaškových vod s vývozem na ČOV.

4 Informace o jakosti a tlaku dodávané pitné vody a maximální míře znečištění odvádění odpadních vod.

Dodávaná pitná voda pochází z podzemních vodních zdrojů umístěných na spávním území města Sedlec-Prčice. Jakost dodávané pitné vody je sledována na základě ukazatelů

stanovených vyhláškou č. 252/2004 Sb. v platném znění s tím, že v souladu s vyhláškou jsou místa a četnost odběrů vzorků stanoveny plánem kontroly kvality pitné vody. Tlak dodávané pitné vody vodovodním potrubím je v souladu s prováděcí vyhláškou ZVK č. 428/2001 Sb. v platném znění, s tím, že provozní tlak ve vodovodním potrubí se za běžného provozu pohybuje v rozmezí 0,15 MPa – 0,6 MPa. V odůvodněných případech až 0,7 MPa.

Míra znečištění vypouštěných odpadních vod je dána schváleným Kanalizačním řádem.

Výsledky jednotlivých rozborů kvality pitné vody jsou k dispozici na internetových stránkách provozovatele nebo na vyžádání elektronickou nebo papírovou formou v sídle provozovatele.

5 Způsob zjišťování množství odebírané vody

Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem podle zvláštních právních předpisů. Pokud není množství odváděných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru. Vodné a stočné se účtuje na základě množství odebrané vody naměřené vodoměrem.

Množství odebrané vody v případě, že není osazen vodoměr, se stanoví dle směrných čísel potřeby vody uvedených v příloze č. 12, vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. ZVK v platném znění, a o změně některých zákonů. Stejným způsobem, pokud není osazen vodoměr, se stanoví i množství odvedené odpadní vody.

Vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu, který také stanovuje podmínky pro jeho umístění. Obecně platí zásada, že jedna nemovitost s číslem popisným = jedno odběrné místo, pro které se zřizuje jedna přípojka a osazuje jedno měřidlo - vodoměr.

6 Informace o technických požadavcích na vnitřní vodovod, vnitřní kanalizaci, vodovodní a kanalizační přípojky.

6.1 Definice vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace ve smyslu ZVK

Vnitřní vodovod je potrubí určené pro rozvod vody po pozemku nebo stavbě a navazuje na konec vodovodní přípojky. Vnitřní vodovod není vodním dílem.

Úsek potrubí od vodoměrné šachty po vstup do objektu má charakter vnitřního vodovodu.

Vnitřní kanalizace je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových vod ze stavby, k jejímu vnějšímu líci. V případech, kdy jsou odváděny odpadní vody, popřípadě i srážkové vody ze stavby i pozemku vně stavby, je koncem vnitřní kanalizace místo posledního spojení vnějších potrubí. Tato místa jsou také začátkem kanalizační přípojky. Vnitřní kanalizace není vodním dílem.

6.2 Technické požadavky na vnitřní vodovod

Technické požadavky na vnitřní vodovod napojované nemovitosti musí odpovídat ČSN EN 806 část 1-3.

V případě, že bude v nemovitosti využíván k zásobování vodou mimo veřejného vodovodu ještě jiný zdroj vody, musí být vnitřní vodovod prokazatelně rozdělen na dvě samostatné části. Oddělení obou zdrojů nesmí být provedeno pouze uzávěrem.

Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.

Potrubí (trouby a spojovací prvky, včetně armatur) musí vyhovovat požadavkům pro přímý styk s pitnou vodou dle zvláštních předpisů – musí mít příslušný atest. Olovené trubky a tvarovky nejsou již na nových vnitřních vodovodech přípustné. Spoje musí být vodotěsné.

Rozvod vnitřního vodovodu musí být co nejkratší a nejpřímější, potrubí musí být přístupné pro montáž, izolování a výměnu, potrubí musí být vybaveno armaturami pro odvodnění a pro odvzdušnění. Vnitřní vodovod musí být stále pod přetlakem vody, s výjimkou prováděných oprav. Vnitřní vodovod může zajišťovat potřebu požární vody jen v případě, že vodovodní síť pro veřejnou potřebu je současně také klasifikována jako vodovod pro požární zásobování vodou a splňuje tak technicky požadavky požární ochrany na zajištění odběru vody k hašení požáru.

Potrubí a armatury umístěné v místech, kde by mohlo dojít k zámruzu, musí být tepelně izolovány. U potrubí vycházejícího ze země na povrch a do objektu musí být izolace proti zamrznutí provedena pod zemí až do nezamrzné hloubky.

6.3 Technické požadavky na vnitřní kanalizaci

Navrhování, výpočty, provádění a montáž a zkoušení vnitřní kanalizace se provádí zejména dle aktuálně platné ČSN 75 6760- Vnitřní kanalizace, ČSN EN 12056 část 1- 4.

Vnitřní kanalizace musí být vodotěsná (potrubí i spoje), plynotěsná a odvětraná větracím potrubím patřičné dimenze vyvedeným nejméně 0,5 m nad rovinou střechy objektu a ukončeným větrací hlavicí (nelze zaústřovat do komínů, půdních prostor, větracích šachet).

Čistící šachtičky nebo čistící kusy se umísťují na vnitřní kanalizaci v nejnižší ležícím podlaží a v blízkosti změny směru potrubí, nelze je osadit v místnostech, ve kterých by případný únik odpadních vody mohl ohrozit zdravé podmínky při užívání stavby. Každý zařizovací předmět musí být vybaven zápachovou uzávěrkou, která musí být přístupná k opravám a údržbě.

Odvodnění a další zařizovací předměty ZTI podzemních místností musí mít ochranu proti vzduté vodě ze stokové sítě.

Podrobnější informace k technickým požadavkům provozovatele na vodovodní a kanalizační přípojky jsou k dispozici ve zpracovaných dokumentech na internetových stránkách provozovatele nebo na vyžádání.

7 Informace o rozsahu a podmínkách odpovědnosti za vady, způsobu a místě jejich uplatnění, včetně nároků vyplývajících z této odpovědnosti.

Reklamační řád je k dispozici na webu provozovatele, na vyžádání v elektronické i písemné formě v sídle provozovatele vodohospodářské infrastruktury.

8 Informace o možnostech přerušení nebo omezení dodávky vody a odvádění odpadních vod a o podmínkách náhradních dodávek vody a náhradního odvádění odpadních vod.

Provozovatel vodohospodářské infrastruktury je oprávněn v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 9 odst. 6 přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod v těchto případech:

- při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
- nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost nebo tlak vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
- neumožní-li odběratel provozovateli, po jeho opakované písemné výzvě, přístup k vodoměru, přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace,
- bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,

- neodstraní-li odběratel závady na vodovodní nebo kanalizační přípojce, nebo na vnitřním vodovodu, nebo vnitřní kanalizaci, zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
- při prokázání neoprávněného odběru vody, nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod (§ 10 zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
- v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady vodného nebo stočného po dobu delší než 30 dnů

Náhradní zásobování pitnou vodou nebo náhradní odvádění odpadních vod je zajišťováno v mezích technických možností a místních podmínek.